

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел. (8442) 37-26-74, факс.(8442) 36-03-15

E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Факт. адрес: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, дом 10,

E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации №РА.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 25958 от 02 сентября 2024 г

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ, ИССЛЕДОВАНИЙ.

Результаты испытаний воды системы централизованного питьевого водоснабжения из распределительной сети (код работы ПК.Ру.2787.1-3, регистрационный номер пробы в лаборатории 557), отобранной на исследования из водоразборной колонки ул. **Октябрьская, 2**, с. Большое Судаچه, Руднянского муниципального района Волгоградской области, ведомственная принадлежность МКУ Большесудачинского сельского поселения «Благоустройство с. Большое Судаچه»» Руднянский муниципальный район Волгоградской области на определяемые показатели – величина (рН) перманганатная окисляемость, нефтепродукты, жесткость, м.к. анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ), фенолы (общие и летучие), обнаружены в концентрации ниже предельно-допустимых концентраций (ПДК), что **соответствует** требованиям табл. 3.3, табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28 января 2021 г № 2 и зарегистрированного в Минюсте России 29.01.2021г № 62296 с учетом требований п. 4 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 19.12.2022) «О водоснабжении и водоотведении» (с измен. и дополн., вступил в силу с 01.03.2023).

Результаты испытаний воды системы централизованного питьевого водоснабжения из распределительной сети (код работы ПК.Ру.2787.1-3, регистрационный номер пробы в лаборатории 557), отобранной на исследования из водоразборной колонки ул. **Октябрьская, 2**, с. Большое Судаچه, Руднянского муниципального района Волгоградской области, ведомственная принадлежность МКУ Большесудачинского сельского поселения «Благоустройство с. Большое Судаچه»» Руднянский муниципальный район Волгоградской области на определяемые показатели – сухой остаток обнаружен в концентрации выше предельно-допустимых концентраций (ПДК) 1632.0 ± 146.0 мг/дм³ при нормативе «не более 1000.0 мг/дм³», что **не соответствует** требованиям табл. 3.3, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28 января 2021 г № 2 и зарегистрированного в Минюсте России 29.01.2021г № 62296 с учетом требований п. 4 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 19.12.2022) «О водоснабжении и водоотведении» (с измен. и дополн., вступил в силу с 01.03.2023).

Результаты испытаний воды системы централизованного питьевого водоснабжения из распределительной сети (код работы ПК.Ру.2787.1-3, регистрационный номер пробы в лаборатории 558), отобранной на исследования из водоразборной колонки ул. Буденного, 40, с. Большое Судачье, Руднянского муниципального района Волгоградской области, ведомственная принадлежность МКУ Большесудачинского сельского поселения « Благоустройство с. Большое Судачье»» Руднянский муниципальный район Волгоградской области на определяемые показатели – величина (рН), перманганатная окисляемость, сухой остаток, нефтепродукты, жесткость, м.к. анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ), фенолы (общие и летучие) соответствуют требованиям табл. 3.3, табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28 января 2021 г № 2 и зарегистрированного в Минюсте России 29.01.2021г № 62296 с учетом требований п. 4 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 19.12.2022) « О водоснабжении и водоотведении» (с измен. и дополн., вступил в силу с 01.03.2023).

Результаты испытаний воды системы централизованного питьевого водоснабжения из распределительной сети (код работы ПК.Ру.2787.1-3, регистрационный номер пробы в лаборатории 559), отобранной на исследования из водоразборной колонки ул. Огибная, 46, с. Большое Судачье, Руднянского муниципального района Волгоградской области, ведомственная принадлежность МКУ Большесудачинского сельского поселения « Благоустройство с. Большое Судачье»» Руднянский муниципальный район Волгоградской области на определяемые показатели – величина (рН), перманганатная окисляемость, сухой остаток, нефтепродукты, жесткость, м.к. анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ), фенолы (общие и летучие) соответствуют требованиям табл. 3.3, табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28 января 2021 г № 2 и зарегистрированного в Минюсте России 29.01.2021г № 62296 с учетом требований п. 4 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 19.12.2022) « О водоснабжении и водоотведении» (с измен. и дополн., вступил в силу с 01.03.2023).

Врач по общей гигиене

Скориков В.Н.

должность

ФИО

подпись

